CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO

NS: 1120279897

NÚMERO (TRANSFORMADOR/ALIMENTADOR) -3-45 / AETD 15



TRECHO			CARGA			CONDUTORES	QUEDA DE TENSÃO			CARGA NO PONTO
DESIGNAÇÃO		COMPRIMENTO	DISTRIBUÍDA NO TRECHO	ACUMULADA NO FIM DO TRECHO	TOTAL		UNITÁRIA	NO TRECHO	TOTAL	
A		B	CARGA	D	(C/2+D)B=E	F	G	ExG=H	I	
SECUNDÁRIA		100m	kVA	kVA	kVAx100m	Nº AWG	%	%	%	0,1
T	A	0,40		0,10	0,040	3x1x70+70	0,1165	0,005	0,005	0,1
A	B	0,40		0,00	0,000	3x1x70+70	0,1165	0,000	0,005	0
T	C	0,40		0,10	0,040	3x1x70+70	0,1165	0,005	0,005	0,1
C	D	0,40		0,00	0,000	3x1x70+70	0,1165	0,000	0,005	0

PREPARADO POR:

DATA: 19/10/2018

THIAGO HENRIQUE SANT'ANA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MG 187875