Calculo Esforço

NS: 1125884475

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
PRIM. 3#4/0	1	3#2(2)		39	1122,6	0
		3#2(4)		38	245,5	90
PRIM. 3#4/0	1	3#2(2)		38	1122,6	180
		SEC. 3x1x70+70		31	188,7	270
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº 1 | Altura 11 | Engastamento

Tipo de poste: CONCRETO CIRCULAR

UTILIZAR POSTE MINIMO 150 daN



R=56,8daN a 90°0'0"da referência

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
		SEC. 3x1x70+70		31	208,3	90
		2#2(4)		35	196,6	270
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº 3 | Altura 10 | Engastamento

Tipo de poste: CONCRETO CIRCULAR

UTILIZAR POSTE MINIMO 150 daN



R=11,7daN a 90°0'0"da referência

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº | Altura | Engastamento

PREENCHER TIPO DE POSTE

Tipo de poste:



FALTA PREENCHER VALOR(ES) 'ALTURA POSTE'

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº | Altura | Engastamento

PREENCHER TIPO DE POSTE

Tipo de poste:



FALTA PREENCHER VALOR(ES) 'ALTURA POSTE'

Preparado por:

Data: 13/12/2018

THIAGO HENRIQUE SANT'ANA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA MG 187.875/D

Planilha desenvolvida por: Antônio André