BAIRRO: CENTRO

" SEU DIA TERMINA BEM QUANDO A SEGURANÇA ESTÁ INSERIDA NO SEU PROJETO "

NESTE PROJETO NÃO HÁ IMPLICAÇÃO AMBIENTAL QUE NECESSITE DE LICENÇA.



Dispositivo de Manobra ou Proteção
Nº TRAFO 158697 - 3-30

COORD: 452055:7881359

VÃO REGULADOR
Poste 01 ao 03 VR=39

CEMIG	Data	NS
	08/01/2019	1122217309
Viabilidade técnica analisada para entrada de dossiê PART com validade até: **08/01/2019**		
Liberado por:	Ana Estela da Silva Souza EM/MP	Nº. Pessoal: E228403

- NOTAS
- NÃO POSSUI INTERFERÊNCIA DE OUTRAS EMPRESAS
- NÃO POSSUI MEIO-FIO
- O ENGASTAMENTO DO POSTE 11-300 DEVE SER DE 1,8m CONFORME ND 3.1

R.T. THIAGO HENRIQUE SANT'ANA - CREA 187.875/D

AB 031–18

CÓD.LOCALIDADE	ALIMENTADOR
83418	AETD–14

ALTERAÇÕES				
V1	.	EMISSÃO INICIAL	FEITO	VISTO
	.	DATA		APROV.

CLASSIFICAÇÃO

C S M	EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	ESCALA 1:1000	
PROJ.	VISTO		
DES. P.N.	APROV.	ER/RD 1122217309	1 / 1
CONF.	DATA 11/12/2018	FOLHA – 4520–8810	ARQ

EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL EM ABAETE–MG

FORMATO A4