Calculo Esforço

NS:1122261836

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
		2#4(4)		34	115,9	0
PRIM. 3#50+9,5	1	(1/0) CA		28	490	90
		SEC. 3x1x70+70		40	171,5	180
PRIM. 3#50+9,5	1	3#1/0(2)		36	747,4	270
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

Tipo de poste: CONCRETO CIRCULAR

UTILIZAR POSTE MINIMO 300 daN

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº 1 | Altura 12 | Engastamento



R=263,33daN a 257°48'39"da referência

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
		SEC. 3x1x70+70		40	191,1	0
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

Tipo de poste: CONCRETO CIRCULAR

UTILIZAR POSTE MINIMO 300 daN

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº 2 | Altura 11 | Engastamento 1,8



R=191,1daN a 0°0'0"da referência

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

PREENCHER TIPO DE POSTE

Tipo de poste:

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº | Altura | Engastamento



FALTA PREENCHER VALOR(ES) 'ALTURA POSTE'

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

PREENCHER TIPO DE POSTE

Tipo de poste:

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº | Altura | Engastamento



FALTA PREENCHER VALOR(ES) 'ALTURA POSTE'

Preparado por:

Data: 13/12/2018

Planilha desenvolvida por: Antônio André