Calculo Esforço
NS:

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
		3#1/0(2)		35	432,6	0
		SEC. 3x1x120+70		35	323,9	90
		SEC. 3x1x120+70		35	323,9	180
		SEC. 3x1x70+70		13	208,3	270
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº 1 | Altura 10 | Engastamento

Tipo de poste: CONCRETO CIRCULAR

UTILIZAR POSTE MINIMO 300 daN



R=158,67daN a 46°45'43"da referência

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
PRIM. 3#50+9,5	1	SEC. 3x1x70+70		13	580,7	90
PRIM. 3#50+9,5	1	(2) CA		29	459,6	270
RAMAL 3x1x50+9,5	2	(2) CA		15	297,9	180
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº 2 | Altura 11 | Engastamento

Tipo de poste: DUPLO T

ÂNGULO DA POSIÇÃO MAIOR ESFORÇO EM RELAÇÃO A 0°: 0 °

UTILIZAR POSTE MINIMO 600daN

ÂNGULO	22°		
	Poste 150	Poste 300	Poste 600
ESFORÇO	129	259	517



R=321,57daN a 157°52'39"da referência

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº | Altura | Engastamento

PREENCHER TIPO DE POSTE

Tipo de poste:



FALTA PREENCHER VALOR(ES) 'ALTURA POSTE'

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº | Altura | Engastamento

PREENCHER TIPO DE POSTE

Tipo de poste:



FALTA PREENCHER VALOR(ES) 'ALTURA POSTE'

Preparado por:
Data: 09/04/2019