BAIRRO: SÃO JOÃO

" SEU DIA TERMINA BEM QUANDO A SEGURANÇA ESTÁ INSERIDA NO SEU PROJETO "

CEMIG	Data	NS
	04/01/2018	1122216275

Viabilidade técnica analisada para entrada de dossiê PART com validade até: 90 dias

Liberado por: Josué Cândido da Silva — EM/MP — Nº. Pessoal: E228406

NESTE PROJETO NÃO HÁ IMPLICAÇÃO AMBIENTAL QUE NECESSITE DE LICENÇA.



VÃO REGULADOR
Poste 01 ao 02 VR=31
Poste 03 ao 04 VR=19

Dispositivo de Manobra ou Proteção	
Nº TRAFO 14918 - 3-75	COORD: 451447:7882626
Nº TRAFO 73712 - 1-37,5	COORD: 451557:7882441

- NOTAS
- NÃO POSSUI INTERFERÊNCIA DE OUTRAS EMPRESAS
- POSSUI MEIO-FIO
- O ENGASTAMENTO DO POSTE 11-300 DEVE SER DE 1,8m CONFORME ND 3.1

AB 045-18

R.T. THIAGO HENRIQUE SANT'ANA - CREA 187.875/D

CÓD.LOCALIDADE	ALIMENTADOR
83418	AETD-15

ALTERAÇÕES				
V1	EMISSÃO INICIAL	DATA	FEITO	VISTO	APROV.

CLASSIFICAÇÃO

C S M	EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	ESCALA 1:1000	
PROJ.	VISTO		
DES. P.N.	APROV.	EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL EM ABAETE-MG	ER/RD 1122216275	1 / 1
CONF.	DATA 10/12/2018		FOLHA – 4512-8825	ARQ

FORMATO A4