Calculo Esforço
NS: 1122212037

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
		3#2(2)		26	299	0
		3#2(2)		37	299	90
		SEC. 3x1x70+70		42	208,3	180
		3#2(2)		34	299	270
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº 2 | Altura 10 | Engastamento



Tipo de poste: DUPLO T
ÂNGULO DA POSIÇÃO MAIOR ESFORÇO EM RELAÇÃO A 0°: 90 °
UTILIZAR POSTE MINIMO 300daN

ÂNGULO	90°		
	Poste 150	Poste 300	Poste 600
ESFORÇO	75	150	300

R=90,69daN a 0°0'0"da referência

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
		SEC. 3x1x70+70		42	191,1	0
		SEC. 3x1x70+70		42	191,1	155
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº 3 | Altura 11 | Engastamento 1,8



Tipo de poste: DUPLO T
ÂNGULO DA POSIÇÃO MAIOR ESFORÇO EM RELAÇÃO A 0°: 90 °
UTILIZAR POSTE MINIMO 150daN

ÂNGULO	13°		
	Poste 150	Poste 300	Poste 600
ESFORÇO	139	278	556

R=82,72daN a 77°30'0"da referência

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
		SEC. 3x1x70+70		42	188,7	335
		SEC. 3x1x70+70		39	188,7	90
		SEC. 3x1x70+70		45	188,7	180
		SEC. 3x1x70+70		45	188,7	270
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº 4 | Altura 11 | Engastamento



Tipo de poste: DUPLO T
ÂNGULO DA POSIÇÃO MAIOR ESFORÇO EM RELAÇÃO A 0°: 0 °
UTILIZAR POSTE MINIMO 150daN

ÂNGULO	78°		
	Poste 150	Poste 300	Poste 600
ESFORÇO	87	174	348

R=81,68daN a 257°30'0"da referência

Condutor (Primário)	Nível MT	Condutor (Secundário)	Esforço (OUTROS)	VÃO (m)	Esforço (daN)	Ângulo (Graus)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE | POSTE nº | Altura | Engastamento



PREENCHER TIPO DE POSTE
Tipo de poste:

FALTA PREENCHER VALOR(ES) 'ALTURA POSTE'

Preparado por:
Data: 19/12/2018