CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO

NS: 1120289471

NÚMERO (TRANSFORMADOR/ALIMENTADOR) -3-45 / AETD 14



TRECHO			CARGA			CONDUTORES	QUEDA DE TENSÃO			CARGA NO PONTO
DESIGNAÇÃO		COMPRIMENTO	DISTRIBUÍDA NO TRECHO	ACUMULADA NO FIM DO TRECHO	TOTAL		UNITÁRIA	NO TRECHO	TOTAL	
A		B	CARGA	D	(C/2+D)B=E	F	G	ExG=H	I	
SECUNDÁRIA		100m	kVA	kVA	kVAx100m	Nº AWG	%	%	%	0,1
T	A	0,33		1,67	0,551	3x1x70+70	0,1165	0,064	0,064	0,1
A	B	0,36		1,57	0,565	3x1x35+70	0,2207	0,125	0,189	1,57
T	C	0,33		0,10	0,033	3x1x70+70	0,1165	0,004	0,064	0,1

PREPARADO POR:

DATA: 09/10/2018